

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Č.j.: KHSV/24646/2019/ZR/HOK/Roh
Sp. značka: S-KHSV/24646/2019
Vyřizuje: Ing. Josef Roháček, josef.rohacek@zr.khsjih.cz
tel. 566 650 830
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Ve Žďáře nad Sáz. dne 15.11.2019

Obec Radešín, Radešín 58, 592 55 Bobrová

Varianty pro umístění ČOV v koncepci návrhu územního plánu obce Radešín – předběžné vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví k návrhu variantního řešení koncepce návrhu ÚP

Na základě Vaší žádosti, doručené dne 5.11.2019 na KHS kraje Vysočina, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví předloženou koncepci návrhu ÚP obce Radešín týkající umístění ČOV, z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Dle předložené žádosti přicházejí v úvahu dvě varianty umístění ČOV:

VARIANTA A – Vymezení nové plochy pro výstavbu ČOV mimo intravilán obce

Tato varianta předpokládá vymístění ČOV mimo zastavěné území, na dolní tok Pivovarského potoka v rámci katastru obce, tak, aby bylo umožněno vybudování ČOV s odpovídající kapacitou EO a bezproblémovým provozem.

VARIANTA B – Zkapacitnění stávající ČOV v intravilánu obce

Tato varianta vymezí plochu pro výstavbu nové ČOV v místě stávající pod místním hotelem.

Vyjádření:

KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jednoznačně upřednostňuje VARIANTU A.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je varianta B zcela nevhodná. Od stávající problematické ČOV, která sloužila dříve pouze pro hotel a pro cca 1/3 obyvatel obce v Radešíně je nejbližší objekt k trvalému bydlení vzdálen pouze cca 50 m. V případě zvolení VARIANTY B by muselo dojít k zásadní rekonstrukci a zkapacitnění (intenzifikaci) stávající ČOV, což by vedlo k nutnosti zvětšení ochranného pásma ČOV. V závislosti na zvolené technologii a typu ČOV zde existuje větší či menší riziko expozice hluku z provozu ČOV u obyvatel žijících v blízkosti stávající ČOV, dále riziko výskytu mikrobiálně znečištěného aerosolu v blízkosti ČOV. Významnou roli může hrát obtěžující faktor zápachu a případně výskytu obtížného hmyzu jako potenciálního přenašeče různých onemocnění.

Navíc v blízkosti stávající ČOV (cca 80 m pod ČOV z hlediska toku Pivovarského potoka) se nacházejí zdroje pitné vody pro veřejný vodovod Radešín, což znamená, že v současné době jsou sváděny splaškové odpadní vody z obce (již cca 2/3 obyvatel obce) do těsné blízkosti vodních zdrojů veřejného vodovodu.

S odkazem na § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů se VARIANTA B jeví z hlediska možných zdravotních rizik jako zcela nevhodná.



Ing. Josef Roháček
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
ve Žďáře nad Sázavou

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA
① se sídlem v Jihlavě
územní pracoviště Žďár nad Sázavou
Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Rozdělovník:

Obec Radešín, Radešín 58, 592 55 Bobrová