

**PROVOZNÍ ŘÁD VODOVODU,
který zásobuje pitnou vodou obec RADEŠÍN**

AKTUALIZACE - BŘEZEN 2013

Zpracoval: Bohuslav Bartoš
zástupce provozovatele

RNDr. Zbyšek Uhlík
odpovědný zástupce pro provozování vodovodu Radešín

březen 2013

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VODOVODU RADEŠÍN

NÁZEV VODOVODU: **Vodovod Radešín**

VLASTNÍK VODOVODU: **Obec Radešín, č.p. 19, 592 55 Bobrová, IČ 00599727**

PROVOZOVATEL VODOVODU: **Obec Radešín, č.p. 19, 592 55 Bobrová, IČ 00599727**

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA PROVOZ VODNÍHO DÍLA:

Provozní řád vodovodu Radešín (dále jen PŘ-03) byl zpracován firmou Zdeněk Gabriel-AQUA EKO Nové Město na Moravě, Lesní 870, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO. 18119832 v dubnu 2003, schválen Městským úřadem Nové Město na Moravě 14.5.2003 pod č.j./ŽP/vod./ 580/03/Koh.

Předmětem aktualizace jsou ty skutečnosti u nichž došlo od doby schválení ke změnám.

Bylo vydáno rozhodnutí k nakládání s podzemními vodami – jejich odběru. Rozhodnutí vystavil Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí pod č.j. MUNMNM/49905/2007/10 ze dne 23.1.2012

Kapitola 1.2.1.

Byla provedena nová indexace odběrných objektů – vrtaná studna původně označovaná S-1 slouží v současné době pouze jako záložní objekt a je označena S-3 (parcelní číslo 185/23). Kopané studny původně S-2, S-3 jsou nyní označeny S-1 (parcelní číslo 187/1) a S-2 (parcelní číslo 185/6), tak jak je již uvedeno ve výše citovaném rozhodnutí.

Technické parametry objektů zůstaly nezměněny.

Kapitola 2.3.

Provozní pokyny – četnost úkonů při údržbě

1x za 2 týdny:

- měření hladiny volného chlóru ve vodojemu

4x ročně:

- kontrola činnosti vzdušníků, šoupat a hydrantů na potrubí
- provedení odvzdušnění potrubí
- kontrola plovákových zařízení a jiných uzavíracích, případně regulačních armatur
- kontrola elektrické instalace a elektrického zařízení

2x ročně:

- odečty vodoměrů na přípojkách, kontrola neporušenosti plomb
- kontrola terénu nad potrubím před zimním obdobím a po něm
- kontrola kalosvodů – odkalení tlakového potrubí
- kontrola stavu ochranných pásem (ochr. rigoly, oplocení, mezníky, sloupky, označení)
- sečení travního porostu v oplocení prameniště a vodojemu, včetně odklizení trávy

1x ročně:

- kontrola a zabezpečení přístupnosti všech šachet, jejich poklopů a komor a jejich čištění
- kontrola nepropustnosti potrubí, neporušenosti tlaku ve vodovodním potrubí v zemi, terénu nad potrubím
- kontrola objektů po stránce stavební, vyčištění šachet, studní v prameništích
- kontrola nátěrů kovových součástí (poklopy, žebříky, madla apod.)

1x za 2 roky

- kontrola elektrozařízení odbornou osobou
- kontrola, případně vyčištění akumulární nádrže vodojemu
- kontrola tlakových poměrů na potrubí, seřízení tlakové stanice

1 x za 5 let

- kontrola vydatnosti jímacích objektů
- detailní kontrola technického stavu jímacích objektů, dle potřeby vyčištění a sanace studní
- aktualizace provozního řádu, plánu kontrol jakosti, případné doplnění tech. dokumentace vodovodu

Příloha b)

PLÁN KONTROL JAKOSTI VODY V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY (dle vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 146/2004 Sb., vyhl. č. 20/2002 Sb. a vyhl. č. 515/2006 Sb., v platném znění)

Rozsah monitorovacího rozboru: dle vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění

Rozsah provozního rozboru: dle vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění

Rozsah úplného rozboru: dle vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění

Rozsah a četnost odběru vzorků

| Místa odběru vzorků | Úplný rozbor | Monitorovací rozbor | Provozní rozbor |
|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| Studna S1 | - | 1 | - |
| Studna S2 | - | 1 | - |
| Výstup z vodojemu | 1x za 2 roky | - | 1x za 2 roky |

PLÁN KONTROL JAKOSTI VODY V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Z HLEDISKA
RADIČNÍ OCHRANY (dle vyhl. č. 307/2002 Sb., ve znění 499/2005 Sb.)

- 1x za rok voda na výstupu z vodojemu

Rozsah rozboru: Celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, objemová aktivita Rn-222

PLÁN KONTROLY JAKOSTI PITNÉ VODY NA VÝSTUPU Z ROZVODNÉ SÍTĚ (dle
vyhl. č. 252/2004 Sb., v platném znění)

Rozsah kráceného rozboru: dle vyhl. č. 252/2004 Sb., v platném znění

Rozsah úplného rozboru: dle vyhl. č. 252/2004 Sb., v platném znění

Rozsah a četnost odběru vzorků

| Druh rozboru | Krácený rozbor | Úplný rozbor |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Odběrová místa stálá | Počet rozborů ročně | Počet rozborů ročně |
| | 1 | 1 |
| Odběrová místa rotující | Počet rozborů ročně | Počet rozborů ročně |
| | 1 | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |